



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю  
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)  
660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21  
Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,  
E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 1169

г. Красноярск « 26 » января 2024 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Ипполитовой Эльмирой Олеговной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного образовательного учреждения средняя школа №152 (далее – МАОУ СШ №152), адрес юридического лица: 660127, Красноярский край, Советский район, г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 9 д, ИНН 2465297206, ОГРН 1132468043476.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**по адресу (местоположению) осуществления деятельности: г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 33 А:**

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена внутренняя отделка помещений, а именно: покрытие стены в коридоре цокольного этажа с повреждениями, дефектами; отслоением краски.

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечено покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород, фактически используется цельнометаллический стол.

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пищеблок, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков влаги не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, а именно на пищеблоке над моечным оборудованием для кухонной посуды отсутствует местная система вентиляции.

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.1, СП 2.3.6.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21

Вход. № 112  
« 01 » 02 2024 г.  
подпись

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» уровни искусственной освещенности в игровой комнате 1-й младшей группы «Ягодки» составили 324+30 лк. (норматив 400 лк.), в спортивном зале составили 174+16 лк. (норматив 200 лк.).

**по адресу (местоположению) осуществления деятельности: г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 9**

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пищеблок, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков влаги не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, а именно: на пищеблоке над моечными ваннами для кухонной и столовой посуды, пароконвектоматом, посудомоечными машинами отсутствует местная система вентиляции, что оказывает неблагоприятное воздействие на работников, и может привести к возникновению и распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний и не соответствует требованиям.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

**по адресу (местоположению) осуществления деятельности: г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 33 А:**

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить целостность покрытия стен в коридоре цокольного этажа;

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород.

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: на пищеблоке над моечным оборудованием для мытья кухонной посуды установить вытяжную систему вентиляции;

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1 СП 2.3.6.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: обеспечить уровни

искусственного освещения в игровой комнате 1-й младшей группы «Ягодки», в спортивном зале в соответствии с гигиеническими нормативами.

**по адресу (местоположению) осуществления деятельности: г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 9:**

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: на пищеблоке над моечными ваннами для кухонной и столовой посуды, пароконвектоматом, посудомоечными машинами установить вытяжную систему вентиляции.

Срок исполнения настоящего предписания: **13.01.2025 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СШ № 152.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «13» января 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела надзора за качеством и  
безопасностью питания,  
условиями воспитания и  
обучения

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Э.О. Ипполитова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_